

Installering og omplassering av ildsted i eksisterende bolig

Eiendommens adresse		Gnr	Bnr	Tlf
Eiers navn	Adresse		Postnummer	Sted
Montørs navn	Adresse		Postnummer	Sted
Ildstedets type og fabrikk		Effekt i kW	Brenselstype	
Skorsteinstype (Eks tegl, type elementskorstein)		Dimensjon i cm ²	Antall ildsteder på skorsteinen	
Installasjonen kontrollert av	Adresse		Postnummer	Sted
Kvalifikasjon				

Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen:

Kontrollpunkt

Ok

Ikke ok

- Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?
- Er avstanden til brannmur kontrollert?
- Er avstanden til brennbart materiale kontrollert?
- Er avstanden til tak kontrollert?
- Er det plate under og foran ildstedet?
- Tåler gulvet vekten av ildsted med omramming?
- Er det feiemuligheter?
- Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft?
- Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger?
- Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?
- Har skorsteinen passende dimensjon?
- Finnes produktdokumentasjon med monteringsanvisning på byggeplass?

Installert

Sted	Dato	Montørens signatur

KONTROLLERKLÆRING

Installasjonen er utført ved hjelp av:

Visuell kontroll

Ja

Nei

Røyk

Videokamera

Annet

--

Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

Sted	Dato	Kontrollør

Det presiseres at eier bør oppbevare bekreftelse fra kontrollør på at tiltaket er i samsvar med krav i teknisk forskrift, som dokumentasjon overfor bygningsmyndigheter, feiervesen, og i forbindelse med salg av eiendom.